

Ausschreibungsempfehlung

Betonsteinpflaster VS 5 Längsrasenfugenstein

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
Titel: Pflasterarbeiten				
1.0	m²	Betonsteinpflasterdecke herstellen Betonpflastersteine mit Microfase und 40 mm angeformten Verzahnungs- Abstandshilfen für Längsrasenfuge und Verschiebesicherung, sowie einer profilierten Steinunterseite für eine Verschiebesicherheit an allen 5 Steinseiten frei Baustelle liefern, lagern und verlegen. Pflastersteine gemäß DIN EN 1338 und TL Pflaster-STB Qualität: KDI Frost-Tausalzbeständigkeitsklasse 3 / Kennzeichnung (D) Abriebwiderstandsklasse 4 / Kennzeichnung (I) Höhe: 108 mm Farbe: Oberfläche: unbehandelt Rastermaß: 400x150 mm Produkt: VS 5 Längsrasenfugenstein Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG Werkstr. 2 84332 Hebertsfelden Betonsteinpflaster fachgerecht von Hand oder maschinell auf der vorhandenen Bettung mit der vorgesehenen Fugenbreite höhen- und fluchtgerecht im Verband, ggf nach Verlegeanweisung einbauen. Abstandshilfen geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Das Mischen aus verschiedenen Paletten gemäß M FP 1 wird nicht gesondert vergütet. Das Anarbeiten an aufgehende Kanten mittels Ergänzungssteinen wird nicht gesondert vergütet. Das notwendige Schneiden der Steine wird gesondert vergütet. Nach Verlegung die Fugen mit Fugenmaterial füllen lt. Richtlinie FLL für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen. Das Fugenmaterial ist zu liefern. Fugenmaterial aus natürlicher Gesteinskörnung, filterstabil gegenüber Bettungsmaterial. Die Fugenfüllung muss vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens erfolgen, ggf. mehrfach Nachverfugen. Das Fugenmaterial darf keine latent hydraulischen Eigenschaften aufweisen (z.B. Kalkstein). Vor dem Abrütteln ist überschüssiges Fugenmaterial vollständig abzukehren. Anschließend Fläche mit geeignetem Gerät bis zur Standfestigkeit abrütteln und erneut Fugen durch einschlämmen füllen. Beim Abrütteln ist eine Plattengleitvorrichtung zu verwenden. Die Rüttelgewichte sind auf die Steindicke und –größe abzustimmen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Nach Verkehrsfreigabe ist die Fläche in verschiedenen Intervallen zu prüfen. Insbesondere das Fugenmaterial ist je nach Benutzung und Witterung mindestens zweimalig nachzufüllen. Vorgesehene Fugenbreite: 40 mm Fugenmaterial: Mischung Substrat gem. TL Gestein-StB mit Oberboden/Bodenverbesserungsstoffen und Dünger gem. DIN 18915; Ansaat Substrat gem. DIN 18917 oder nach FLL Richtlinie für Rasenfugen mit Vegetationstragschicht für begrünbare Beläge Ansaat mit RSM 5.1 Parkplatzrasen		
1.1	lfm	Zulage Betonsteinpflaster schneiden Pflastersteine aus Beton auf Passmaß per Nassschnitt trennen und an Kanten und Einfassungen verlegen		

Ausschreibungsempfehlung



BWL Betonwerk Linden GmbH & Co.KG
Werkstr. 2
84332 Hebertsfelden
Tel. +49 8721 706-0
www.linden-beton.de

Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH & Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungsempfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis.

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.

Folgende Größen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter www.linden-beton.de vergleichen.

Um Anarbeiten zu vermeiden ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten festzustellen. (sh. auch ZTV Pflaster STB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Steinhöhe

108 mm

<u>Rastermaß</u>	<u>Nennmaß</u>
150 x 400 mm	146 x 396 mm

Farben:

Naturgrau, anthrazit

Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage

Farbvariationen:

Auf Anfrage

Zu beachten: Es sind nicht alle Formate in allen Farben/Farbvariationen erhältlich. Bitte entnehmen Sie diese Informationen den aktuellen Unterlagen oder auf www.linden-beton.de